

別紙1 供給期間における各月の予定使用電力量等

	令和5年6月～令和6年5月		令和6年6月～令和7年5月		予定力率 [%]
	予定契約電力 [kW]	予定使用電力量 [kWh]	予定契約電力 [kW]	予定使用電力量 [kWh]	
6月	482	43,900	706	71,500	100
7月	482	59,200	706	92,000	100
8月	482	70,200	706	104,600	100
9月	706	74,900	706	74,900	100
10月	706	53,700	706	53,700	100
11月	706	55,600	706	55,600	100
12月	706	102,700	706	102,700	100
1月	706	111,400	706	111,400	100
2月	706	107,700	706	107,700	100
3月	706	103,700	706	103,700	100
4月	706	52,200	706	52,200	100
5月	706	52,900	706	52,900	100
年間合計		888,100		982,900	

- 1 上記値は令和4年1月から12月の使用実績に次の増加見込分を加えて試算したもの。
 - ①令和4年4月に空調熱源機器を変更したことによる増加分
 - ②令和5年9月に供用開始する新庁舎で使用する電力分
- 2 予定力率は2年間について適用する。
- 3 月表示は使用月を示す。

別紙2 参考資料

令和3年1月から令和4年12月 電力消費実績

	令和3年		令和4年	
	最大需要電力 [kW]	使用電力量 [kWh]	最大需要電力 [kW]	使用電力量 [kWh]
1月	161	36,177	167	40,487
2月	204	33,105	178	39,117
3月	147	35,796	165	39,583
4月	81	25,438	148	28,826
5月	116	26,080	98	27,926
6月	176	34,403	308	43,943
7月	208	49,978	338	59,260
8月	202	47,990	351	70,231
9月	194	43,945	316	45,795
10月	178	32,911	265	30,065
11月	143	29,319	390	32,291
12月	143	38,498	482	75,017
年間合計		433,640		532,541

注) 月表示は使用月を示す。

注) 令和4年4月に空調熱源機器を変更したため、以降、最大需要電力及び使用電力量が増加。

(令和4年3月まで：ペレットボイラー、令和4年4月以降：空冷ヒートポンプチラー)