

羽合温泉モニタリング結果(2019年度)

| 年月       | 送湯量<br>(m3)<br>【①】 | 余剰温泉量(m3) |       |       |          | 余剰温泉温度<br>(°C) | 温泉利用量(m3) |       |       |          | 漏水等紛失量<br>(m3)<br>【①-②-③】 | 備考 |
|----------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|----------------|-----------|-------|-------|----------|---------------------------|----|
|          |                    | 1号タンク     | 2号タンク | 3号タンク | 計<br>【②】 |                | 1号タンク     | 2号タンク | 3号タンク | 計<br>【③】 |                           |    |
| 2019年4月  | 29,121             | 8,527     | 538   | 1,549 | 10,614   | 50.1           | 8,848     | 2,442 | 4,602 | 15,891   | 2,616                     |    |
| 2019年5月  | 30,174             | 9,773     | 695   | 1,819 | 12,288   | 46.5           | 8,253     | 2,141 | 4,133 | 14,527   | 3,359                     |    |
| 2019年6月  | 29,235             | 9,244     | 1,345 | 2,157 | 12,746   | 47.0           | 7,502     | 1,885 | 3,493 | 12,880   | 3,609                     |    |
| 2019年7月  | 30,266             | 9,571     | 2,169 | 2,478 | 14,218   | 47.0           | 7,119     | 1,794 | 3,207 | 12,120   | 3,928                     |    |
| 2019年8月  | 27,412             | 9,583     | 1,894 | 2,235 | 13,711   | 47.0           | 6,567     | 1,517 | 2,828 | 10,912   | 2,789                     |    |
| 2019年9月  | 28,363             | 8,910     | 1,700 | 2,580 | 13,190   | 47.0           | 6,555     | 1,447 | 2,819 | 10,821   | 4,353                     |    |
| 2019年10月 | 29,549             | 9,594     | 198   | 2,689 | 12,481   | —              | 7,781     | 1,928 | 3,577 | 13,286   | 3,783                     |    |
| 2019年11月 | 28,742             | 8,897     | 443   | 2,247 | 11,587   | —              | 8,448     | 2,178 | 4,090 | 14,716   | 2,439                     |    |
| 2019年12月 | 29,674             | 8,581     | 467   | 1,960 | 11,007   | —              | 9,425     | 2,503 | 4,737 | 16,665   | 2,002                     |    |
| 2020年1月  | 29,648             | 8,708     | 247   | 1,872 | 10,827   | 47.0           | 9,401     | 2,496 | 4,786 | 16,683   | 2,138                     |    |
| 2020年2月  | 27,701             | 8,268     | 7     | 1,727 | 10,003   | —              | 9,128     | 2,299 | 4,436 | 15,863   | 1,836                     |    |
| 2020年3月  | 29,558             | 8,806     | 8     | 1,886 | 10,700   | 47.0           | 9,616     | 2,384 | 4,550 | 16,550   | 2,308                     |    |

※余剰温泉温度は1号タンクのオーバーフロー管の管末付近を手動計測したもの。