

指定管理者募集要項等に関する質問に対する回答

(鳥取県立鳥取産業体育館及び鳥取県営鳥取屋内プール)

募集要項、仕様書又は資料等の該当項目	質問内容及び回答
<p>【別添 1-1】別紙 1-1 清掃業務の留意点 3.2 プール人工芝</p> <p>【別添 1-2】 鳥取県立鳥取産業体育館清掃 作業頻度表</p> <p>【別添 1-1】 鳥取産業体育館・鳥取屋内プ ール 清 掃 作 業 仕 様 書 2 (1) エ</p> <p>【別添 1-2】 鳥取県営鳥取屋内プール清掃 作業頻度表</p> <p>【別添 8】 吸収冷温水機保守点検業務仕 様書 2 対象機器の設置場所 (2) 型式、基数</p>	<p>プールサイドは現在、「人工芝」ではなく「空隙式ゴムチップウレタン複合積層ノンスリップ床」になっています。 → 現状に合わせて【別添 1-1】別紙 1-1 を修正しました。</p> <p>改修工事により、以下の箇所の床種別は人研モザイクタイルからビニル床シートに変更になっています。 男子便所 (1 階 正面)、女子便所 (1 階 正面)、男子便所 (1 階 南)、女子便所 (1 階 南)、男子便所 (2 階 1 箇所) 女子便所 (2 階 1 箇所) また、工事により新たにエレベータ (かご内)、多目的トイレ (1 階 1 箇所、2 階 2 箇所) を清掃する必要があると思います。 小体育館の床種別が記載されていませんが、ウレタン系塗床です。 → 現状に合わせて別紙 1-2 を修正しました。</p> <p>高架水槽 FRP 40 m³は、撤去されています。 受水槽 FRP 100 m³は、改修工事により 60 m³に変更になっています。 → 現状に合わせて別添 1-1、1-2 を修正しました。</p> <p>①TSA-CUW-450T (大体育館用) 1 基 ②TSA-AU-10T-LW (管理系統用) 1 基 とありますが、下記の型式が正しいです。 ①CUW-450T1K (大体育館用) 1 基 ②AU-10T1LW (管理系統用) 1 基 → 現状に合わせて別添 8 を修正しました。</p> <p>大体育館、小体育館及び控室①から③ですが、改修工事</p>

<p>鳥取県立鳥取産業体育館及び鳥取県営鳥取屋内プール指定管理者募集要項</p> <p>1 施設の概要 主な施設内容</p> <p>鳥取県営鳥取屋内プールの主な施設内容</p>	<p>により看板の表記が、メインアリーナ、サブアリーナ及び会議室①から③と表記されているため申請書の記載表記を「メインアリーナ」「サブアリーナ」「会議室」と表記してよろしいでしょうか。</p> <p>→ 「メインアリーナ」「サブアリーナ」「会議室」と表記していただいて構いません。</p> <p>水深130センチメートル～160センチメートルと記載されていますが、改修工事により現在は135センチメートルフラットになっています。</p> <p>→ 現状に合わせて募集要項を修正しました。</p>
--	---