

(別紙様式)

指定管理者募集要項等に関する質問票

(鳥取県立鳥取産業体育館及び鳥取県営鳥取屋内プール)

令和5年7月25日

法人等名 公益財団法人鳥取県スポーツ協会

代表者氏名 林 昭男

担当者氏名 盛田 圭一朗

(電話 0857-26-7802)

(ファクシミリ 0857-26-9133)

(メールアドレス tottoriken@japan-sports.or.jp)

募集要項、仕様書又は資料等の該当項目	質問内容
【別添 1-1】別紙 1-1 清掃業務の留意点 3.2 プール人工芝	プールサイドは現在、「人工芝」ではなく「空隙式ゴムチップウレタン複合積層ノンスリップ床」になっています。
【別添 1-2】 鳥取県立鳥取産業体育館清掃 作業頻度表	改修工事により、以下の箇所の床種別は人研モザイクタイルからビニル床シートに変更になっています。 男子便所 (1階 正面)、女子便所 (1階 正面)、男子便所 (1階 南)、女子便所 (1階 南)、男子便所 (2階 1箇所) 女子便所 (2階 1箇所) また、工事により新たにエレベータ (かご内)、多目的トイレ (1階 1箇所、2階 2箇所) を清掃する必要があると思います。 小体育館の床種別が記載されていませんが、ウレタン系塗床です。
【別添 1-1】 鳥取産業体育館・鳥取屋内プ ール清掃作業仕様書 2 (1) エ 【別添 1-2】 鳥取県営鳥取屋内プール清掃	高架水槽 FRP 40 m ³ は、撤去されています。 受水槽 FRP 100 m ³ は、改修工事により 60 m ³ に変更になっています。

<p>作業頻度表</p> <p>【別添 8】 吸収冷温水機保守点検業務仕様書 2 対象機器の設置場所（2） 型式、基数</p> <p>鳥取県立鳥取産業体育館及び鳥取県営鳥取屋内プール指定管理者募集要項 1 施設の概要 主な施設内容</p> <p>鳥取県営鳥取屋内プールの主な施設内容</p>	<p>① TSA-CUW-450T（大体育館用）1 基 ② TSA-AU-10T-LW（管理系統用）1 基 とありますが、下記の型式が正しいです。</p> <p>① CUW-450T1K（大体育館用）1 基 ② AU-10T1LW（管理系統用）1 基</p> <p>大体育館、小体育館及び控室①から③ですが、改修工事により看板の表記が、メインアリーナ、サブアリーナ及び会議室①から③と表記されているため申請書の記載表記を「メインアリーナ」「サブアリーナ」「会議室」と表記してよろしいでしょうか。</p> <p>水深130センチメートル～160センチメートルと記載されていますが、改修工事により現在は135センチメートルフラットになっています。</p>
--	--