

加地発電所点検口内継手 仕様書

1. 概要

加地発電所における水圧管路点検口内伸縮継手の製造及び納品を行うものである。

2. 納入場所

鳥取市古海 2 5 0 鳥取県企業局東部事務所

3. 納入期限

令和 7 年 1 2 月 2 5 日まで

4. 水圧管路用伸縮継手ほか一式の仕様、数量等

以下の仕様及び数量一覧表と同等以上のものとする。

仕 様 及 び 数 量 一 覧 表

	品 目	仕 様	数 量	備 考
	伸縮継手 φ 600	管外径627mm程度 本管：FRP管 【塗装仕様】内面：ビニルエステル樹脂塗料 下・中・上850μm (中塗・上：同ガラスフレーク ML-3000) 外面：タールエポキシ樹脂塗装 300μm 【使用圧力】常圧 2.5MPa 最高圧 4.4MPa 【材質等】ボルト・ナット：SUS304 スリーブ：SS400、スライドタイプ	1 基	

※上記最大設計内水圧は、常用圧（静水圧）＋水撃圧 ＝ 最大設計内水圧 として表記