日野川工業用水水質検査状況（R8.9月分）

◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第１条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）４項目と
月２回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）４項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位＼日		１	２	３	４	５	６	７	８	９	１０	１１	１２	１３	１４	１５	１６	１７	１８	１９
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
水温	℃	25.6	25.4	25.5	25.0	24.5	24.5	24.4	24.2	24.0	23.6	23.5	23.4	23.7	23.6	23.2	23.2	23.0	23.0	22.9
濁度	mg/ℓ	0.54	0.38	0.33	0.59	0.52	0.44	0.38	0.41	0.44	0.44	0.44	0.50	0.45	0.47	0.35	0.44	1.60	0.40	0.41
水素イオン	(pH)	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8
アルカリ度	mg/ℓ	29.3	30.8	31.2	30.0	28.3	27.9	27.8	28.3	28.5	27.7	28.6	27.6	27.7	28.2	28.3	28.6	28.9	28.5	28.6
塩化物イオン	mg/ℓ			9.4														9.3		
鉄イオン	mg/ℓ			<0.03														0.04		
硬度	mg/ℓ			31														27		
蒸発残留物	mg/ℓ			82														84		

項目・単位＼日		２０	２１	２２	２３	２４	２５	２６	２７	２８	２９	３０		基準値	標準値	基準値	平均	最大	最小
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		（工業用水）	（工業用水）	（上水）			
水温	℃	23.0	23.0	22.7	22.7	22.7	22.6	22.6	22.3	22.3	22.1	21.8		常温	－		23.5	25.6	21.8
濁度	mg/ℓ	0.37	0.37	0.35	0.35	0.36	0.29	0.38	0.38	0.35	0.37	0.42		20度以下	－	2度以下	0.45	1.60	0.29
水素イオン	(pH)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7		6.0～8.0	－	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7
アルカリ度	mg/ℓ	28.6	28.5	28.6	28.6	28.3	28.5	27.9	28.4	28.5	28.0	26.8		－	75		28.5	31.2	26.8
塩化物イオン	mg/ℓ													－	80	200以下	9.4	9.4	9.3
鉄イオン	mg/ℓ													－	0.3	0.3以下	0.04	0.04	<0.03
硬度	mg/ℓ													－	120	300以下	29	31	27
蒸発残留物	mg/ℓ													－	250	500以下	83	84	82