日野川工業用水水質検査状況（R8.10月分）

◆　工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第１条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）４項目と
月２回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）４項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位＼日		１	２	３	４	５	６	７	８	９	１０	１１	１２	１３	１４	１５	１６	１７	１８	１９
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
水温	℃	21.7	21.7	21.3	21.2	21.0	21.0	21.0	20.7	20.5	20.6	20.6	20.7	20.5	20.7	20.4	20.2	20.0	19.9	20.1
濁度	mg/ℓ	0.43	0.45	0.62	0.61	0.29	0.26	0.25	0.30	0.38	0.37	0.34	0.35	0.35	0.31	0.33	0.36	0.42	0.43	0.41
水素イオン	(pH)	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9
アルカリ度	mg/ℓ	26.4	26.5	26.4	26.8	27.3	27.7	27.5	27.5	27.2	27.5	27.6	27.6	27.7	26.3	27.7	28.4	28.4	28.5	28.7
塩化物イオン	mg/ℓ					8.2														8.8
鉄イオン	mg/ℓ					0.04														<0.03
硬度	mg/ℓ					27														28
蒸発残留物	mg/ℓ					73														76

項目・単位＼日		２０	２１	２２	２３	２４	２５	２６	２７	２８	２９	３０	３１	基準値	標準値	基準値	平均	最大	最小
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	（工業用水）	（工業用水）	（上水）			
水温	℃	20.0	20.1	19.9	19.6	19.5	19.6	19.6	19.6	19.2	18.8	18.8	18.3	常温	－		20.2	21.7	18.3
濁度	mg/ℓ	0.43	0.26	0.26	0.27	0.31	0.29	0.35	0.24	0.30	0.24	0.32	0.41	20度以下	－	2度以下	0.35	0.62	0.24
水素イオン	(pH)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.0～8.0	－	5.8～8.6	6.8	6.9	6.7
アルカリ度	mg/ℓ	28.3	28.6	28.6	28.7	28.5	28.4	28.4	27.7	26.6	26.4	26.4	26.2	－	75		27.6	28.7	26.2
塩化物イオン	mg/ℓ													－	80	200以下	8.5	8.8	8.2
鉄イオン	mg/ℓ													－	0.3	0.3以下	0.04	0.04	<0.03
硬度	mg/ℓ													－	120	300以下	28	28	27
蒸発残留物	mg/ℓ													－	250	500以下	75	76	73