

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和8年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)		備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	浄水	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10		10	
連絡基準		—	35	35		—	ユーザーへの緊急連絡基準値
8月24日 月	8:05	32.9	11.9	11.9		9.0	
	16:05	33.9	12.1	11.4		8.2	
	23:00	33.2	12.1	12.1			
8月25日 火	8:05	32.7	12.0	12.1		9.2	
	12:50	34.1	12.4	89			河川水電気伝導率35ms/m超過
	16:20	34.3	13.1	177		493	河川水電気伝導率、塩化物イオン濃度急激上昇
	21:20		34.5		58.3		
	23:10	33.0	29.1	16.2			
8月26日 水	7:40	33.4	21.8	22.4		29.9	
	17:00	34.1	21.6	430	28.3	1,085	河川水電気伝導率、塩化物イオン濃度急激上昇
8月27日 木	8:30	34.1	108	109		210	浄水電気伝導率、塩化物イオン濃度急激上昇
	16:20	34.3	83	426		1,325	
	23:25	38.3	363	26.5			
8月28日 金	8:05	35.3	134	13.2		12.9	
	13:30	33.7	71	9.7	164	8.4	
	16:00	31.4	54	8.2	114	6.8	
	23:00	23.5	35.6	9.1			
8月29日 土	7:15	21.0	26.7	10.9			
	16:40	25.0	22.9	10.5			
	23:10	24.2	20.9	11.7			
8月30日 日	6:50	25.2	18.6	11.0			
	16:10	25.8	16.7	9.9			
	23:30	26.0	15.8	10.4			
8月31日 月	8:05	26.1	14.0	10.9	17.5	7.0	
	12:50	26.4	13.4	10.7	14.7	7.6	
	16:10	26.5	13.8	10.4	16.1	7.3	
	23:05	27.3	13.2	10.9			
9月1日 火	8:05	27.7	11.8	11.1	12.0	7.9	
	16:05	28.8	13.7	10.9	14.5	7.8	
	23:30	28.6	13.2	11.4			
9月2日 水	8:35	28.5	12.6	11.4	11.0	7.9	