

地震による管内保育所被害状況

H12.10.6日15:00現在

市町村名	保育所名	被害状況
倉吉市	倉吉西保育園	遊戯室及び保育室の天井と壁に1センチのすき間が開いた。(セメントのかけらがはがれている。) 園児には被害なし。
	上北条保育園	1階から2階へ引いた水道管破裂。修理済み。 園児には被害なし。
	その他全所	被害なし。
羽合町	全所	なし
泊村	全所	なし
東郷町	全所	なし
三朝町	全所	なし
関金町	全所	なし
北条町	全所	なし
大栄町	全所	なし
東伯町	八橋保育園	園庭と園舎との境界のコンクリートひび割れ (セメント補修部分のはがれた箇所あり、直径3センチ程度の穴が空いた箇所が数カ所点在) 水道管破裂。ガス点検中。園児には被害なし。
	その他全所	被害なし
赤碕町	安田保育所	ボイラー室冷暖房用ボイラー破損 水の流出があったが、ボイラー室以外への影響はなし。業者による応急処置済み。 園児には被害なし。
	その他全所	被害なし