

報告事項ス

プールの安全確保のための現状調査結果について

プールの安全確保のための現状調査結果について、別紙のとおり報告します。

平成19年6月28日

鳥取県教育委員会教育長 中 永 廣 樹

プールの安全確保に関する調査結果について

平成19年6月28日
体 育 保 健 課

1 調査趣旨

昨年埼玉県で児童が吸水口に吸い込まれて死亡する事故が発生したことを受け、文部科学省が各都道府県教育委員会に対して調査したものである。

2 調査対象

公立学校の水泳プール及び公営プール

3 経 緯

平成19年3月29日 文部科学省から「プールの安全標準指針」について通知
 4月 5日 各県立学校、各市町村教育委員会等へ指針を周知
 4月17日 文部科学省から調査依頼
 4月20日 各県立学校、各市町村教育委員会等へ調査依頼
 5月11日 鳥取県分をとりまとめて文部科学省へ提出
 5月30日 文部科学省から水泳等の事故防止及び調査結果について通知
 6月12日 県教育委員会から各市町村教育委員会等へ、プールの安全確保を図るよう通知
 6月18日 不備のあったすべてのプールについて改善されたことを確認

区 分	プール数 (※1)	点検結果			対応状況	
		①蓋が固定されてい ない	②吸い込み防止金 具なし	③①②のいずれに も該当		
公立 学校	小学校	142	2 智頭町1 南部町1	15 米子市14 南部町1	0	改善済17
	中学校	52	1 籽・暗瀬給1	4 米子市4	0	改善済5
	高等学校	17	2 米子東・米子	1 米子	1 米子	改善済2
	特別支援学校	8	0	3 (※2) 鳥取盲・鳥取聾 米子市1	0	改善済3
	計	219	5	23	1	
公 営	県 営	2	0	0	0	
	市町村営	28	1 米子市1	4 鳥取市4	0	改善済5
	計	30	1	4	0	

(※1) 使用計画のないプールは、プール数から除外。

(※2) 特別支援学校「3」は、米子市の1が文部科学省のプレス発表後に追加報告。

プールの排水口の例

