

平成30年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

1. 報告がなく、安全が確認されていない施設

報告対象建築物			
名称	用途	所在地	所有者氏名
無し			

2. 報告いただいている施設

※定期調査報告概要書記載事項

報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	調査日
岩井あすなる	福祉施設	岩美郡岩美町宇治1034	社会福祉法人 あすなる会 理事長 相澤 英之	要是正の指摘あり	<建築物の外壁> ・クラック、浮き等があり(要是正) <屋上及び屋根> ・防水層の劣化、設備架台の錆、水たまりあり(要是正) <建築物の内部> ・EV遮煙設備なし【既存不適格】 ・室内への雨漏り(要是正)	有	H30.12.5
岩井長者寮	福祉施設	岩美郡岩美町岩井250	社会福祉法人 ふれあい 理事長 兒玉 雄太	要是正の指摘あり	<屋上及び屋根> ・屋上の金属手すりに劣化あり (要是正) <避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯等作動状況に不具合あり(要是正)	有	H30.9.19
里久の里	福祉施設	岩美郡岩美町岩井357	社会福祉法人 フォイボス 理事長 村江 正始	要是正の指摘あり	<建築物の外部> ・EV機械室外壁クラックあり(要是正) <屋上及び屋根> ・ルーフトレんに詰りあり(要是正) <避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯(要是正) ・非常用照明装置一部無し【既存不適格】	有	H30.11.30
やず美咲園・デイサービスセンターやず友和苑	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷200番地4	株式会社やず友和苑 代表取締役 安部 富久子	要是正の指摘あり	<避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯(要是正)	有	H31.3.20
ケアハウス すこやか	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷165番地1	社会福祉法人 やず 理事長 山根 英明	要是正の指摘あり	<内部> ・24時間換気設備が未設置である【既存不適格】	無	H30.11.26
すこやか(介護老人福祉施設)	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷174-1	社会福祉法人 やず 理事長 山根 英明	要是正の指摘あり	<避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯(要是正)	有	H31.3.26
わかさ・あすなる	福祉施設	八頭郡若桜町若桜1238番地	社会福祉法人 あすなる会 理事長 相澤 英之	要是正の指摘あり	<敷地及び地盤> ・アスファルト舗装の不同沈下 <建築物の外壁> ・クラック、タイルの浮きがあり(要是正) <屋上及び屋根> ・パラペット天端クラック、防水層の劣化・膨れ、水たまりあり(要是正) <建築物の内部> ・EV遮煙設備なし【既存不適格】 <避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯(要是正)	有	H30.12.6
大江ノ郷VILLAGE	飲食店	八頭郡八頭町橋本澤ヶ谷337番地他6筆	有限会社 ひよこカンパニー 代表取締役 小原 利一郎	要是正の指摘あり	<屋上及び屋根> ・アルミ笠木のジョイント部に一部開きがある <建築物の内部> ・防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置がある <避難施設等> ・避難経路(階段)上に物品の放置がある	有	H31.3.11
岩美町民体育館	体育館	岩美郡岩美町浦富1041番地5	岩美町長 西垣 英彦	要是正の指摘あり	<敷地及び地盤> ・不同沈下が進行している <建築物の外壁> ・ガラスの破損、ガスケットの劣化がある <建築物の内部> ・常閉鎖式の防火戸にストッパーが取り付けられている	有	H30.12.17