

令和6年度定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

1. 報告がなく、安全が確認されていない施設

報告対象建築物			
名称	用途	所在地	所有者氏名
無し			

2. 報告いただいている施設

※定期調査報告概要書記載事項

報告状況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
	名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	
有	岩井あすなろ	福祉施設	岩美郡岩美町宇治1034	社会福祉法人 あすなろ会 理事長 濱崎 淳子	要是正の指摘あり	<建築物の内部> ・EV遮煙設備なし【既存不適格】 <避難施設等> ・排煙窓の開閉不良(R7随時改善予定) ・非常用照明装置の不点灯【要是正】 <建物外部関係> ・外壁及び軒天:塗装剥がれ、クラック膨れ等ひび割れ【要是正】 ・外壁タイル:一部浮き【要是正】	有	R6.12.18
有	岩井長者寮	福祉施設	岩美郡岩美町岩井250	社会福祉法人 ふれあい 理事長 兒玉 雄太	指摘なし		—	R6.11.26
有	里久の里	福祉施設	岩美郡岩美町岩井357	社会福祉法人 フォイボス 理事長 村江 正始	要是正の指摘あり	<避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯【要是正】	有	R7.3.14
有	やず美咲園・デイサービスセンター	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷200番地4	株式会社やず友和苑 代表取締役 安部 富久子	要是正の指摘あり	<敷地・地盤関係> ・アスファルト舗装の沈下【要是正】 <外部関係> ・サイディングの劣化、軒天に露筋【要是正】 <建物内部関係> ・壁にひび割れ【要是正】 <避難施設・非常用進入口等関係> ・非常用照明装置の不点灯【要是正】	有	R7.5.19
有	ケアハウス すこやか	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷165番地1	社会福祉法人 やず 理事長 大谷 芳徳	要是正の指摘あり	<避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯【要是正】【是正済】 ・壁・床ひび割れ【要是正】【是正済】	無	R7.3.18
有	すこやか(介護老人福祉施設)	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷174-1	社会福祉法人 やず 理事長 大谷 芳徳	要是正の指摘あり	<避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯及び点灯不良【要是正】 <建物外部関係> ・壁のクラック【要是正】	有	R7.3.19

報告 状況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有 無	調査日
有	わかさ・あすなろ	福祉施設	八頭郡若桜町若桜1238番地	社会福祉法人 あすなろ 会 理事長 濱崎 淳子	要是正の指摘あり	<建築物の外壁> ・クラック、タイルの浮き、シール材の劣化あり【要是正】 <屋上及び屋根> ・軒天塗装劣化、パラペット天端クラック、防水層の劣化・膨れ【要是正】 <建築物の内部> ・EV遮煙設備なし【既存不適格】 <避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯【要是正】	無(一部有)	R6.12.18
有	大江ノ郷VILLAGE	飲食店	八頭郡八頭町橋本澤ヶ谷337番 地他6筆	有限会社 ひよこカンパ ニー 代表取締役 小原 利一郎	指摘なし		—	R7.2.6
有	岩美町民体育館	体育館	岩美郡岩美町浦富1041番地5	岩美町長 長戸 清	要是正の指摘あり	<敷地及び地盤> ・不同沈下が進行している【要是正】 <建築物の外壁> ・ガラスの破損、ガスケットの劣化がある【要是正】	有	R6.12.13