

日野川工業用水水質検査状況（R7.4月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
水温	℃	9.8	9.8	9.6	9.5	9.5	9.7	9.8	9.9	10.1	10.5	10.8	10.9	11.3	11.2	11.1	10.9	11.2	11.6	11.8
濁度	mg/l	0.72	0.76	0.72	0.70	0.69	0.71	0.69	0.68	0.70	0.73	0.82	0.72	0.77	0.79	0.71	0.90	0.80	0.75	0.65
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/l	15.0	15.7	15.3	16.1	15.8	16.6	17.0	16.8	17.1	17.3	17.5	17.4	17.9	17.4	17.2	17.4	17.7	18.1	18.5
塩化物イオン	mg/l								8.8											
鉄	mg/l								<0.03											
硬度	mg/l								22											
蒸発残留物	mg/l								58											

日 項目・単位		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		基準値	基準値	平均	最大	最小
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		(工業用水)	(上水)			
水温	℃	12.2	12.3	12.8	13.3	13.4	13.7	13.6	13.6	13.8	13.5	13.6		常温		11.5	13.8	9.5
濁度	mg/l	0.62	0.60	0.64	0.57	0.66	0.67	0.71	0.68	0.69	0.65	0.64		20度以下	2度以下	0.70	0.90	0.57
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9		6.5~8.0	5.8~8.6	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/l	18.6	18.8	19.0	19.1	19.6	19.5	19.1	19.8	20.1	20.4	19.7		75以下		17.9	20.4	15.0
塩化物イオン	mg/l			8.7										80以下	200以下	8.8	8.8	8.7
鉄	mg/l			<0.03										0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l			23										120以下	300以下	23	23	22
蒸発残留物	mg/l			60										250以下	500以下	59	60	58