

日野川工業用水水質検査状況 (R5. 4月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
水温	℃	11.5	11.7	11.6	11.9	12.1	12.1	12.6	12.3	12.3	12.3	12.4	12.8	12.4	12.7	13.0	12.9	12.9	13.0	13.2
濁度	mg/l	0.78	0.73	0.78	0.86	0.73	0.70	0.59	0.73	0.80	0.82	0.72	0.67	0.68	0.64	0.67	0.66	0.70	0.62	0.64
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
アルカリ度	mg/l	19.9	20.2	20.0	21.0	21.4	21.8	22.3	21.7	21.1	21.1	21.0	20.6	20.6	21.2	21.4	21.4	21.5	21.6	22.2
塩化物イオン	mg/l										8.2									
鉄	mg/l										<0.03									
硬度	mg/l										21									
蒸発残留物	mg/l										66									

日 項目・単位		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
水温	℃	13.2	13.8	13.6	13.6	13.7	13.5	13.1	13.1	13.2	13.3	13.4		常温		12.8	13.8	11.5
濁度	mg/l	0.54	0.58	0.69	0.68	0.71	0.63	0.79	0.80	0.71	0.66	0.59		20度以下	2度以下	0.70	0.86	0.54
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.5~8.0	5.8~8.6	7.0	7.0	6.9
アルカリ度	mg/l	21.9	22.0	21.6	21.5	22.3	22.3	22.7	22.1	20.8	20.8	20.7		75以下		21.4	22.7	19.9
塩化物イオン	mg/l					8.1								80以下	200以下	8.2	8.2	8.1
鉄	mg/l					<0.03								0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l					23								120以下	300以下	22	23	21
蒸発残留物	mg/l					57								250以下	500以下	62	66	57