

## 日野川工業用水水質検査状況（R5.6月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。  
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
水温	℃	17.2	17.4	17.1	17.3	17.2	17.2	17.0	17.1	16.9	17.2	17.6	18.0	18.3	18.4	18.4	18.3	18.5	18.7	18.7
濁度	mg/l	0.51	0.50	0.56	0.56	0.58	0.63	0.64	0.53	0.50	0.51	0.57	0.56	0.52	0.52	0.53	0.50	0.54	0.55	0.60
水素イオン	(pH)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8
アルカリ度	mg/l	22.4	22.5	22.1	21.6	21.6	21.6	21.2	21.7	21.8	22.1	22.1	22.5	23.5	23.4	23.7	23.3	23.1	23.0	23.5
塩化物イオン	mg/l						7.2													
鉄	mg/l						<0.03													
硬度	mg/l						21													
蒸発残留物	mg/l						68													

日 項目・単位		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金						
水温	℃	19.1	19.4	19.2	19.4	19.7	19.6	19.8	19.9	20.1	20.1	20.7		常温		18.5	20.7	16.9
濁度	mg/l	0.67	0.64	0.57	0.62	0.62	0.54	0.50	0.45	0.47	0.46	0.56		20度以下	2度以下	0.55	0.67	0.45
水素イオン	(pH)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8		6.5~8.0	5.8~8.6	6.8	6.8	6.7
アルカリ度	mg/l	23.3	23.6	24.0	24.3	24.6	24.6	24.8	24.9	25.4	25.6	25.1		75以下		23.2	25.6	21.2
塩化物イオン	mg/l	7.5												80以下	200以下	7.4	7.5	7.2
鉄	mg/l	<0.03												0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l	21												120以下	300以下	21	21	21
蒸発残留物	mg/l	51												250以下	500以下	60	68	51