

日野川工業用水水質検査状況 (R6. 1月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 項目・単位 | | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1月 | 2火 | 3水 | 4木 | 5金 | 6土 | 7日 | 8月 | 9火 | 10水 | 11木 | 12金 | 13土 | 14日 | 15月 | 16火 | 17水 | 18木 | 19金 |
| 水温 | ℃ | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.3 |
| 濁度 | mg/l | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
| 水素イオン | (pH) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| アルカリ度 | mg/l | 19.0 | 18.7 | 18.5 | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 18.3 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 18.2 | 18.5 | 19.1 | 19.4 | 19.1 | 18.8 |
| 塩化物イオン | mg/l | | | | | | | | | 8.8 | | | | | | | | | | |
| 鉄 | mg/l | | | | | | | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 硬度 | mg/l | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/l | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | |

| 項目・単位 | | 日 | | | | | | | | | | | | | 基準値 | 基準値 | 平均 | 最大 | 最小 |
|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|-------|-------|-------|----|
| | | 20土 | 21日 | 22月 | 23火 | 24水 | 25木 | 26金 | 27土 | 28日 | 29月 | 30火 | 31水 | (工業用水) | (上水) | | | | |
| 水温 | ℃ | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 常温 | | 8.9 | 9.9 | 7.3 | |
| 濁度 | mg/l | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 20度以下 | 2度以下 | 0.39 | 0.51 | 0.28 | |
| 水素イオン | (pH) | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.5~8.0 | 5.8~8.6 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | |
| アルカリ度 | mg/l | 18.8 | 18.0 | 16.9 | 15.9 | 15.1 | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 15.1 | 14.9 | 16.1 | 16.3 | 75以下 | | 17.5 | 19.5 | 14.9 | |
| 塩化物イオン | mg/l | | | | 9.0 | | | | | | | | | 80以下 | 200以下 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | |
| 鉄 | mg/l | | | | <0.03 | | | | | | | | | 0.3以下 | 0.3以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
| 硬度 | mg/l | | | | 24 | | | | | | | | | 120以下 | 300以下 | 25 | 25 | 24 | |
| 蒸発残留物 | mg/l | | | | 62 | | | | | | | | | 250以下 | 500以下 | 63 | 64 | 62 | |